

 <b>Energiedienst</b>	<b>Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz</b>  <b>Erläuterungen Netzbetreiber</b>	Stand: 05/2009

### **Kapitel 1.3 Anmeldeverfahren und anschlussrelevante Unterlagen**

Im Laufe der Anfrage, der netztechnischen Prüfung und für die Erarbeitung des Anschlussangebotes sind aussagefähige Unterlagen zur Erzeugungsanlage beim Netzbetreiber einzureichen.

Die anschlussrelevanten Unterlagen sind zu senden an:

**Energiedienst AG**  
**Abteilung Anlagedaten SKA**  
**Rheinbrückstr. 5/7**  
**79618 Rheinfelden**  
[netzservice@energiedienst.de](mailto:netzservice@energiedienst.de)

### **Kapitel 1.4 Inbetriebsetzung**

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und der erstmalige Parallelbetrieb am Mittelspannungsnetz der Energiedienst Netze GmbH (EDN) erfolgt mindestens nach vierzehn Tagen nach Eingang der Fertigstellungsanzeige bei EDN.

Ist die Einhaltung der Inbetriebsetzungsfrist nicht möglich, so stimmt der Anlagenerrichter einen neuen Termin zur Inbetriebsetzung mit EDN ab.

Das Inbetriebsetzungsprogramm zur korrekten Durchführung der Inbetriebsetzung ist ebenfalls rechtzeitig mit EDN abzustimmen.