

Hauptstromversorgung

Erläuterungen ED
Zum Kapitel 06
Ausgabe / Blatt 05.09 / 02

6.2.4 Kurzschlussfestigkeit

(2) Die bei Direktmessung der Messeinrichtung vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung darf einen Bemessungsstrom von maximal 63 A haben. Sie muss mindestens die gleichen strombegrenzenden Eigenschaften aufweisen wie SH-Schalter oder Sicherungen der Betriebsklasse gG, jeweils mit einem Bemessungsstrom von 63 A